



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [nw@gosnadzor.spb.ru](mailto:nw@gosnadzor.spb.ru)

телефон: (812) 273-33-94, факс: (812) 275-21-05  
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

**ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении выявленных нарушений

« 25 » июня 2014 г.

№ 09-3649-1516/ПР

Санкт-Петербург

Законному представителю  
ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»,  
адрес: 195251, Санкт-Петербург,  
ул. Политехническая, д. 29

На основании распоряжения заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора А.А. Капаева от 26 мая 2014 г. № 09-3649/Рк в период с 10 по 25 июня 2014 г. главным государственным инспектором отдела по надзору за подъемными сооружениями Северо-Западного управления Ростехнадзора Бекетовым Владиславом Владиславовичем была проведена плановая выездная проверка по адресу: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, в отношении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»), с участием Грекова Михаила Александровича, главного инженера.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, далее по тексту - Технический регламент).

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» предписывается выполнить мероприятия по устранению выявленных нарушений требований законодательства, норм и правил в установленной сфере деятельности в указанные сроки:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
1.	На лифты рег. №№ 020297, 020330, 020331 отсутствуют	п. 3.1 ст. 4 Технического регламента Таможенного	25.08.2014

	руководство (инструкция) по эксплуатации изготовителя лифта.	союза «Безопасность лифтов», утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824.	
2.	Отсутствуют заключения по результатам оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока использования лифтов рег. №№ 023088, 023196, 023087, 023195, 023197, 023198, 07127, 07128, 01048, 020297, 020330, 020331, 48793, 48794, 51035.	п. 3.4 ст. 4, п. 5.3 ст. 6 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824.	25.08.2014

В сроки, определенные каждым пунктом предписания, юридическому лицу ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» необходимо представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора на имя руководителя информацию о выполнении каждого из пунктов настоящего предписания.

В соответствии с пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предписание составил:

главный государственный инспектор  
отдела по надзору за подъемными сооружениями  
Северо-Западного управления  
Ростехнадзора

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В. Бекетов

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

Предписание для исполнения получил:

Греков Михаил Александрович, главный инженер (по доверенности от 19.05.2014 № юр-130/14-д)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» июня 2014 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)